



**LƯU Ý:**

- Nhà chứa lò hơi cột nhà cao tối thiểu 14m, mái nhà nên làm các tấm lấy sáng, xung quanh có các cửa thông gió.
- Cấp nguồn điện vào vị trí nhà điều khiển công suất khoảng 200kW, để thi công lắp lò và sau đó cấp vào tủ điều khiển lò.
- Nền nhà lò hơi cao hơn đường khoảng 100-200mm để thoát nước.
- Sau khi đưa lò hơi vào mới lợp mái nhà.
- Cấp nguồn nước ống nhựa phi 34 vào bể khử bụi.
- Điện chiếu sáng sau khi lắp xong lò hơi mới làm.
- Nhà điều khiển làm sau khi lắp xong lò hơi.

REV	NỘI DUNG BỔ SUNG: AMENDMENTS:	NGÀY VẼ: DATE:
00	-	.../.../2021

CHỦ ĐẦU TƯ / OWNER:

PHÊ DUYỆT / APPROVED BY:

Ông:.....

THIẾT KẾ / CONSULTANT:



**CÔNG TY TNHH NỒI HƠI ĐÌNH VIỆT**

Địa chỉ: 21/71/11 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

GIÁM ĐỐC ( Director)

NGUYỄN VĂN THẬN

CHỦ TRƯ THIẾT KẾ ( Structure Presided by)

KS : NGUYỄN NGỌC THẮNG

VẼ / Drawn by :

KS : NGUYỄN NGỌC THẮNG

KIỂM TRA / Checked by :

CÔNG TRÌNH / PROJECT:

**LÒ HƠI 20 TẤN**

HẠNG MỤC / ITEM:

**MẶT BẰNG**

TÊN BẢN VẼ / DRAWING TITLE:

**TỔNG THỂ**

MÃ CÔNG TRÌNH / JOB NO:

KY HIỆU BẢN VẼ / DWG No.

DVB-MBA-1/5